



**Legenda**

- PTK Primárny tepelný kanál
- Sekundárny tepelný kanál
- Šachta, číslo šachty
- Kompenzátor
- Rozvod vysokotlak. studenej vody

OST	ADRESA OBJEKTU	ODBERATEĽ	TEPELNÁ STRATA * POTREBNÝ TEP. VÝKON NA VYKUROVANIE NA VSTUPE DO BUDOV PRI MÍNUS 12 & (W)
POS 1	Cyrilometódska 15-21	BK	375 067,50
	Cyrilometódska 23-29	BK	375 067,50
	SNP 42	BK	201 199,00
	T.G.Masaryka 15-21	Hx-Sb	225 008,07
	T.G.Masaryka 23-25	BK	112 545,93
	T.G.Masaryka 26-30	BK	331 455,00
	SNP 44	NZBD	201 199,00
	SNP 46	NZBD	201 199,00
	T.G.Masaryka 27-29	NZBD	112 527,00
	T.G.Masaryka 14-18	NZBD	331 455,00
	T.G.Masaryka 20-24	NZBD	331 455,00
	Cyrilometódska 13	BK	14 262,00
	<b>Spolu:</b>		

**POS 1 - situácia**  
 Č.stred. 118  
 Adresa: Cyrilometódska 13  
 Počet vykurovaných bytov: 520  
 Celková tep. strata napoj. objektov: 2812,4 kW