



Nábřežie I - situácia
 Č.stred. 103
 Adresa: Nábřežná 57
 Počet vykurovaných bytov: 1219
 Celková tep. strata napoj. objektov: 7 191,0 kW

- Legenda**
- PTK Primárny tepelný kanál
 - - - Sekundárny tepelný kanál
 - Šachta, číslo šachty
 - Kompenzátor
 - Rozvod vysokotlak. studenej vody

Nábřežie I.	Nábřežná 91	BK	364 716,80
	Nábřežná 10	BK	369 136,20
	MŠ Nábřežná	MŠ	318 952,75
	Nábřežná 61-65	BK	322 732,50
	Nábřežná 93	BK	364 716,80
	Nábřežná 4	BK	364 716,80
	Nábřežná 2	BK	364 716,80
	Nábřežná 49-51	BK	189 685,30
	Nábřežná 53-55	Hx-Sb	189 685,30
	Nábřežná 11-13	Hx-Sb	272 839,80
	Nábřežná 67-69	NZBD	263 186,90
	Nábřežná 71-73	NZBD	263 786,90
	Nábřežná 75-79	NZBD	285 749,10
	Nábřežná 81-83	NZBD	277 839,80
	Nábřežná 8	BK	369 136,20
	Nábřežná 45-47	NZBD	247 137,50
	Nábřežná 41-43	NZBD	246 090,80
	Nábřežná 35-37	NZBD	251 440,60
	Nábřežná 27-33	NZBD	387 279,40
	Nábřežná 23-25	NZBD	260 278,40
Nábřežná 15-17	NZBD	242 834,40	
Nábřežná 7-9	NZBD	272 839,80	
Nábřežná 19-21	NZBD	242 834,40	
Nábřežná 3-5	BK	185 847,40	
Nábřežná 85-87	BK	272 839,80	
Spolu:		7 191 020,45	