

## Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Obchodné meno prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:		Bytkomfort, s.r.o.
Sídlo:	SNP č. 9, 940 60 Nové Zámky	
IČO:	36555193	

Energetická účinnosť rozvodu tepla sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov pre hydraulicky prepojené potrubia rozvodu tepla napájané z jedného zdroja alebo viacerých zdrojov tepla v rozsahu podľa tabuľky:

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
2023	PR - Primárny rozvod, Nové Zámky	HV	59 980,388	55 286,167	92,17	Z toho vlastná spotreba zdroja:992,33 MWh
2023	STR ÚK: OST - POS - 1, Nové Zámky	TV	1 320,792	1 224,000	92,67	vrát. účinnosti OS
2023	STR ÚK: OST - POS - 2, Nové Zámky	TV	1 435,330	1 328,972	92,59	vrát. účinnosti OS
2023	STR ÚK: OST - POS - 3, Nové Zámky	TV	1 337,481	1 240,167	92,72	vrát. účinnosti OS
2023	STR ÚK: OST - POS - 4, Nové Zámky	TV	1 037,279	960,417	92,59	vrát. účinnosti OS
2023	STR ÚK: OST - POS - 5, Nové Zámky	TV	1 912,731	1 770,997	92,59	vrát. účinnosti OS
2023	STR ÚK: OST - POS - 6, Nové Zámky	TV	2 027,082	1 876,875	92,59	vrát. účinnosti OS
2023	STR ÚK: OST - POS - 7, Nové Zámky	TV	469,933	435,111	92,59	vrát. účinnosti OS
2023	STR ÚK: OST - Kotoliňa Nábřežie I, Nové Zámky	TV	3 146,338	2 913,194	92,59	vrát. účinnosti OS
2023	STR ÚK: OST - Nábřežie II, Nové Zámky	TV	3 378,905	3 128,528	92,59	vrát. účinnosti OS
2023	STR ÚK: OST - Bašty II, Nové Zámky	TV	2 807,479	2 599,444	92,59	vrát. účinnosti OS
2023	STR ÚK: OST - NIII/VS-1, Nové Zámky	TV	1 584,494	1 467,083	92,59	vrát. účinnosti OS
2023	STR ÚK: OST - NIII/VS-2, Nové Zámky	TV	1 591,215	1 473,306	92,59	vrát. účinnosti OS
2023	STR ÚK: OST - NIII/VS-3, Nové Zámky	TV	171,907	161,750	94,09	vrát. účinnosti OS
2023	STR ÚK: OST - Kotoliňa Juh I/VS-1, Nové Zámky	TV	1 179,363	1 091,972	92,59	vrát. účinnosti OS
2023	STR ÚK: OST - Kotoliňa Juh I/VS-2, Nové Zámky	TV	2 010,986	1 861,972	92,59	vrát. účinnosti OS
2023	STR ÚK: OST - Juh II/OS-3, Nové Zámky	TV	2 275,222	2 139,472	94,03	vrát. účinnosti OS
2023	STR ÚK: OST - Juh II/OS-4, Nové Zámky	TV	937,916	868,417	92,59	vrát. účinnosti OS
2023	STR ÚK: OST - Juh III/OS-5, Nové Zámky	TV	1 837,003	1 701,500	92,62	vrát. účinnosti OS
2023	STR ÚK: OST - Juh III/OS-6, Nové Zámky	TV	1 031,564	955,278	92,60	vrát. účinnosti OS
2023	TR - Tepelný rozvod, Nové Zámky (z kot. Petófiho na C.B. a STR C.B.)	TV	655,144	622,229	94,98	
2023	STR ÚK: Kotoliňa Sládkovičova, Hurbanovo	TV	598,351	574,417	96,00	